

DEH

Deumidificatori



DEUMIDIFICATORI VERTICALI PER IMPIANTI CON
PANNELLI RADIANTI

INDICE

1	GENERALITÀ	3
1.1	INTRODUZIONE.....	3
1.2	REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA	4
1.3	SIMBOLOGIA	4
1.4	AVVERTENZE	5
1.5	CONFORMITÀ.....	6
1.6	GAMMA.....	6
1.7	IDENTIFICAZIONE.....	6
1.8	CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	7
1.9	COMPONENTI PRINCIPALI DELL'UNITÀ.....	8
1.10	IMBALLO E TRASPORTO	8
1.11	RICEVIMENTO CONTROLLO E MOVIMENTAZIONE	9
1.12	SMONTAGGIO E SMALTIMENTO	9
2	INSTALLAZIONE	10
2.1	CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	10
2.2	POSIZIONAMENTO UNITA' VERSIONI A VISTA	10
2.3	POSIZIONAMENTO INSTALLAZIONE VERTICALE AD INCASSO	11
2.4	ALLACCIAMENTO SCARICO CONDENSA	12
3	COLLEGAMENTI idraulici.....	13
3.1	GENERALITÀ	13
3.2	POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI	14
3.3	COLLEGAMENTO VALVOLA A 2-3 VIE.....	15
3.4	SCHEMI CONSIGLIATI PER IL COLLEGAMENTO.....	15
3.5	SCHEMI FRIGORIFERI.....	16
4	COLLEGAMENTI ELETTRICI	18
4.1	GENERALITÀ	18
4.2	POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI	18
4.3	SCHEMI ELETTRICI UNITÀ.....	18
4.4	MODI E CONFIGURAZIONI DI FUNZIONAMENTO POSSIBILI PER L'UNITÀ.....	21
4.5	COLLEGAMENTI ELETTRICI VERSIONE	21
5	MESSA IN SERVIZIO E MODALITÀ D'UTILIZZO	27
5.1	FUNZIONAMENTO SENZA PANNELLO CNU	27
5.2	FUNZIONAMENTO VERSIONE -K- PANNELLO REMOTO CNU	27
6	MANUTENZIONE.....	36
6.1	PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI.....	36
6.2	PULIZIA GENERALE DELL'UNITÀ.....	36
7	ALLARMI	37
7.1	GENERALITÀ.....	37
7.2	PROBLEMI SENZA INDICAZIONE DELL'ERRORE A DISPLAY	37
7.3	TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY.....	38

1 GENERALITÀ

1.1 INTRODUZIONE

Questo manuale è stato concepito con l'obiettivo di rendere il più semplice possibile l'installazione e la gestione del vostro impianto. Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni del prodotto acquistato.

Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con l'acquisto del nostro prodotto.

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione sull'unità.

Non si deve installare l'unità, né eseguire su di essa alcun intervento, se prima non si è accuratamente letto e compreso questo manuale in tutte le sue parti. In particolare occorre adottare tutte le precauzioni elencate nel manuale.

La documentazione a corredo dell'unità deve essere consegnata al responsabile dell'impianto affinché la conservi con cura (almeno 10 anni) per eventuali future assistenze, manutenzioni e riparazioni.

L'installazione dell'unità deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche per il buon funzionamento, sia di eventuali legislazioni locali vigenti che di specifiche prescrizioni.

Assicurarsi che alla consegna dell'unità, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso indicarlo sulla bolla di consegna.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina e non può essere ritenuto inadeguato perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali, senza l'obbligo di aggiornamento dei precedenti, se non in casi eccezionali.

Contattare l'Ufficio Commerciale del Costruttore per ricevere ulteriori informazioni o aggiornamenti della documentazione tecnica e per qualsiasi proposta di miglioramento del presente manuale. Tutte le segnalazioni pervenute saranno rigorosamente vagliate.

1.2 REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA



Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza:

- È vietato l'uso dell'apparecchio alle persone inabili e non assistite
- È vietato toccare l'apparecchio a piedi nudi e con parti del corpo bagnate o umide
- È vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su spento
- È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio
- È vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall'apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica.
- È vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie di aspirazione e mandata d'aria.
- È vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su spento.
- È vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.
- Rispettare le distanze di sicurezza tra la macchina ed altre apparecchiature o strutture per garantire un sufficiente spazio di accesso all'unità per le operazioni di manutenzione e assistenza come indicato in questo libretto.
- Alimentazione dell'unità deve avvenire con cavi elettrici di sezione adeguata alla potenza dell'unità. I valori di tensione e frequenza devono corrispondere a quelli indicati per le rispettive macchine; tutte le macchine devono essere collegate a terra come da normativa vigente nei vari paesi.
- Non immettere R134A nell'atmosfera: l'R134A è un gas serra fluorurato, richiamato nel protocollo di Kyoto, con un potenziale di riscaldamento globale (GWP)=1975.

1.3 SIMBOLOGIA

I simboli riportati nel seguente fascicolo, consentono di fornire rapidamente informazioni necessarie al corretto utilizzo dell'unità. Simbologia relativa alla sicurezza:

	ATTENZIONE Solo personale autorizzate	Avverte che le operazioni indicate sono importanti per il funzionamento in sicurezza delle macchine
	PERICOLO Rischio di scosse elettriche	Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di scosse elettriche.
	PERICOLO	Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno alle persone esposte.
	AVVERTENZA	Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno all'unità o all'impianto.
	PERICOLO	Avverte che vi è la presenza di organi in movimento e comporta un rischio di danno alle persone esposte

1.4 AVVERTENZE

	L'installazione dell'unità deve essere effettuata da personale qualificato ed abilitato secondo le normative vigenti nei vari paesi. Se l'installazione non è eseguita potrebbe divenire una situazione di pericolo
	Evitare di installare l'unità in locali molto umidi o con presenza di grosse fonti di calore.
	Sul lato elettrico per prevenire qualsiasi rischio di folgorazione, è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione.
	In caso di fuoriuscite di acqua all' interno dell'unità, posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "Off", chiudere i rubinetti dell' acqua e contattare il servizio tecnico
	Si raccomanda di utilizzare un circuito di alimentazione dedicato; Non utilizzare mai un'alimentazione in comune con altri apparecchi.
	Si raccomanda di installare un interruttore di dispersione a massa; la mancata installazione di questo dispositivo potrebbe causare scossa elettrica.
	Per il collegamento, utilizzare un cavo di lunghezza sufficiente a coprire l'intera distanza, senza alcuna connessione; non utilizzare prolunghe e non applicare altri carichi sull'alimentazione ma utilizzare un circuito di alimentazione dedicato.
	Dopo aver collegato i cavi elettrici, accertarsi che i cavi siano sistemati in modo da non esercitare forze eccessive sulle coperture o sui pannelli elettrici; l'eventuale collegamento incompleto delle coperture può essere causa di surriscaldamento dei morsetti.
	Assicurarsi che venga realizzato il collegamento di terra; non mettere a massa l'apparecchio su tubazioni di distribuzione. Sovracorrenti momentanee di alta intensità potrebbero danneggiare l'unità
	Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze del presente manuale o l'utilizzo al di fuori dei limiti di funzionamento fanno decadere istantaneamente la garanzia.
	Assicurarsi che la prima messa in funzione sia effettuata da personale autorizzato dall' azienda (vedi modulo richiesta primo avviamento)

1.5 CONFORMITÀ

La marcatura CE (presente su ogni macchina) attesta la conformità alle seguenti norme comunitarie:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC

1.6 GAMMA

	-1-	-2-
DEH+ V	30	D

(1) Definisce la Taglia di potenza

Taglia 20 / 30 / 50

2) Versione costruttiva

D: deumidificatore

DC: Deumidificatore e climatizzatore (solo taglia 30 / 50)

1.7 IDENTIFICAZIONE

- L'unità è identificabile attraverso la targhetta posta sul pannello frontale inferiore della stessa.



- Sull' imballo sarà presente un'ulteriore targa identificativa con il modello dell'unità ed i riferimenti di spedizione.

La targa sull' imballo non ha valenza per la tracciabilità del prodotto negli anni seguenti alla vendita.

L' asportazione, il deterioramento e l'illeggibilità della targhetta posta sull'unità, comporta grandi problematiche nell'identificazione della macchina, nella reperibilità dei pezzi di ricambio e quindi in ogni sua futura manutenzione.

1.8 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

EFFICIENZA:

Grazie alle particolarità costruttive ed ai suoi componenti DEH+ è in grado di deumidificare, climatizzare utilizzando meno energia di un apparecchio convenzionale.

I nuovi ventilatori EC a basso consumo energetico garantiranno la portata dell'aria corretta senza importanti assorbimenti elettrici.

DEUMIDIFICA E RAFFRESCAMENTO:

L'unità può funzionare sia in modalità di deumidificazione che in modalità di climatizzazione (estiva ed invernale)

Questo permette di avere un'unità flessibile e pronta alle richieste dall'ambiente da climatizzare.

CONTROLLO:

L'elettronica evoluta, garantisce la possibilità di interagire con il funzionamento dell'unità.

Viene controllato il ventilatore BLDC, le temperature dell'acqua e del refrigerante nelle due batterie;

Sono previsti tre modi di funzionamento:

1 Slave – Sistema gestito da comandi esterni derivanti dall'elettronica del sistema radiante

2 - Master – Utilizzando il pannello touch opzionale e facendo diventare autonoma l'unità sia per la misura della temperatura che dell'umidità relativa ambientale;

3 - Comunicazione Modbus RS485;

PACKAGED:


L'unità è fornita pronta per il funzionamento.

Con il solo collegamento idraulico ed elettrico l'unità garantirà la funzione desiderata.

SILENZIOSITÀ:

La silenziosità di funzionamento è una scelta prioritaria nella progettazione e realizzazione dell'unità DEH

1.9 COMPONENTI PRINCIPALI DELL'UNITÀ



1.10 IMBALLO E TRASPORTO

Le unità sono fornite al trasporto fissate su di un bancale di legno ed inserite in scatole di cartone. Per facilitare gli spostamenti le unità sono dotate di un bancale in legno e di agganci sul basamento che ne permettono il sollevamento e il posizionamento sul luogo di installazione. L'unità potrà essere immagazzinata in locale protetto dagli agenti atmosferici con temperature non inferiori allo 0° C, fino ad un massimo di 40°C.

1.11 RICEVIMENTO CONTROLLO E MOVIMENTAZIONE



L'unità è spedita completamente precaricata di gas refrigerante nei circuiti e di olio incongelaibile nei compressori. In nessun caso potrà essere presente acqua nei circuiti idraulici, poiché dopo il collaudo l'unità è accuratamente vuotata.



All'arrivo il cliente è tenuto ad ispezionare l'unità anche nelle zone interne per verificare che durante il trasporto non abbia subito danni; l'unità ha lasciato la fabbrica in perfetto stato. In caso contrario occorre rivalersi immediatamente sul trasportatore riportando dettagliatamente sulla bolla l'entità del danno, producendo prove fotografiche dei danni apparenti e notificando gli eventuali danni apparenti allo spedizioniere a mezzo di raccomandata r.r. Il costruttore non si assume responsabilità per danni dovuti al trasporto anche nel caso abbia provveduto lui stesso alla spedizione.



Occorre prestare molta attenzione nel maneggiare le unità durante lo scarico ed il posizionamento in opera, in modo da evitare danni all'involucro ed ai componenti interni più delicati come compressori, scambiatori, etc. Mantenere in ogni modo l'unità in posizione orizzontale senza inclinarla. Tutte le indicazioni circa le cautele necessarie affinché non avvengano apportati danni all'unità e l'indicazione del peso della stessa, sono riportati sull'imballo.



I materiali che compongono l'imballo possono essere di varia natura quali legno, cartone o polietilene (plastica). È buona norma inviarli allo smaltimento o al riciclaggio attraverso aziende specializzate per ridurre l'impatto ambientale.

1.12 SMONTAGGIO E SMALTIMENTO



Non smontare o smaltire il prodotto autonomamente. Lo smontaggio, demolizione, smaltimento del prodotto dovrà essere effettuato da personale autorizzato in conformità con le normative locali.



2 INSTALLAZIONE

2.1 CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE



L'unità deve essere installata in base alle norme nazionali e locali che regolamentano l'uso di dispositivi elettrici e in base alle seguenti indicazioni:

-installare l'unità all'interno di edifici residenziali con temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C;
-evitare aree in prossimità di fonti di calore, vapore, gas infiammabili e/o esplosivi e aree particolarmente polverose;

-installare l'unità in un luogo non soggetto a brina (l'acqua di condensa deve essere scaricata non gelata, ad una certa inclinazione, usando un sifone);

scegliere un luogo d'installazione dove ci sia spazio sufficiente attorno all'unità per gli allacciamenti dei condotti dell'aria e per poter eseguire gli interventi di manutenzione;

la consistenza del soffitto/parete/pavimento dove verrà installata l'unità deve essere adeguata al peso dell'unità e non provocare vibrazioni.

Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti:

- allacciamento elettrico monofase 230V
- allacciamento per lo scarico condensa
- allacciamento idraulico

2.2 POSIZIONAMENTO UNITA' VERSIONI A VISTA



Montaggio a parete


In caso di montaggio a pavimento con gli zoccoli, per il montaggio di questi, fare riferimento ai singoli fogli istruzioni in dotazione e al manuale relativo.

Utilizzare la dima di carta, e tracciare sulla parete la posizione delle due staffe di fissaggio. Forare con una punta adeguata ed infilare i tasselli (2 per ogni staffa); fissare le due staffe.

Non stringere eccessivamente le viti,

in modo da poter effettuare una regolazione delle staffe con una bolla di livello.

Bloccare definitivamente le due staffe serrando completamente le quattro viti.




Verificarne la stabilità spostando manualmente le staffe verso destra e sinistra, alto e basso.

Montare l'unità, verificando il corretto aggancio sulle staffe e la sua stabilità

A-Tasselli

B-Staffe



Montaggio a parete unità con mobiletto

2.3 POSIZIONAMENTO INSTALLAZIONE VERTICALE AD INCASSO

Predisporre sul muro un foro di qualche millimetro maggiore delle dimensioni della cassaforma

<p>A</p>	<p>B</p>
<p>C</p>	<p>La griglia estetica ha una tolleranza di circa 30mm verso l'interno; Tenere quindi la cassaforma a filo parete o massimo 30mm verso l'interno della parete;</p>

Fissare in maniera adeguata la struttura metallica alla parete. Incassare nella parte la cassaforma a filo parete;


La griglia estetica ha una tolleranza di circa 30mm verso l'interno; Tenere quindi la cassaforma a filo parete o massimo 30mm verso l'interno della parete;

Posizionare l'unità all'interno della cassaforma preinstallata;

La cassaforma prevede 4 punti dove installare gli antivibranti forniti a corredo per il supporto dell'unità;

Montare quindi gli antivibranti sulla base della cassaforma;

Appoggiare poi l'unità sui 4 antivibranti in corrispondenza dei fori posti sul lato inferiore dell'unità;



Montaggio a parete unità con mobiletto


2.4 ALLACCIAMENTO SCARICO CONDENZA



Per il corretto funzionamento, è necessario il collegamento di uno scarico condensa all'impianto idraulico (scarico). Inoltre, per permettere il corretto deflusso dell'acqua di condensa ed evitare risucchi d'aria e sgradevoli odori lo scarico condensa deve sempre essere provvisto di un sifone da posizionare sulla linea di scarico;

Per l'installazione dello scarico condensa rispettare le seguenti norme:

- dare una pendenza di almeno il 2% al tubo di scarico;
- prevedere la possibilità di scollegare il tubo di scarico per eventuali manutenzioni (in particolare in caso di installazione a soffitto);
- assicurarsi che l'estremità di scarico del tubo sia almeno al di sotto del livello d'acqua del sifone;
- assicurarsi che il sifone sia sempre pieno d'acqua.



Scarico condensa laterale

3 COLLEGAMENTI IDRAULICI

3.1 GENERALITÀ



- Le unità sono dotate di batterie idroniche con scambio acqua aria;

I collegamenti sulle unità, anche nelle diverse applicazioni e versioni, sono sempre comuni a tutte le unità.

- Assicurarsi di rispettare i flussi indicati sulle targhette: ingresso (acqua in entrata verso l'unità) , uscita (acqua in uscita dall'unità)

- Fare in modo che il peso delle tubazioni non gravi sugli attacchi predisposti

- Prevedere valvole di intercettazione sulle tubazioni di mandata e di ritorno all'impianto

- Tutte le tubazioni dell'acqua refrigerata dovranno essere isolate per limitare al minimo gli scambi indesiderati di calore e formazione di condensa.

- Prima di eseguire il riempimento delle tubazioni assicurarsi che le medesime non contengano materiali estranei: come sabbia, sassi, scaglie di

ruggine, gocce di saldatura, scorie, ecc. In caso contrario effettuare un lavaggio del circuito idraulico by-passando l'unità.

- Evitare assolutamente la cavitazione della pompa e la conseguente presenza di aria nel circuito idraulico.


Caratteristiche chimico fisiche dell'acqua

Caratteristiche chimico fisiche non compatibili potrebbero pregiudicare l'integrità delle parti idrauliche dell'unità. Verificare le caratteristiche:


DESCRIZIONE	Valore limite	DESCRIZIONE	Valore limite
Durezza	< 10°F	Nitrato	< 70 mg/l
Valore PH	7,5 / 9	Solfato	< 70 mg/l
Ossigeno	< 2 mg / l	Composti di cloro	< 300 mg/l
Conducibilità	< 500 uS / cm	Anidride Carbonica radicale libera	< 10 mg/l
Ferro	< 2 mg/l	Ammonio	< 20 mg/l
Manganese	< 1 mg/l		

3.2 POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI

I collegamenti idraulici sono posizionati sulla parte frontale dell'unità;
I collegamenti sono con filettatura femmina;
Rispettare IN come ingresso acqua all'unità e OUT come uscita acqua dall'unità




Collegare le tubazioni con raccordo femmina filettato, e serrarlo con attrezzi dedicati;
Fare attenzione a non ruotare o torcere le tubazioni provenienti dall'interno dell'unità;
Facendo ruotare le tubazioni durante il collegamento, potrebbero danneggiarsi le connessioni all'interno dell'unità ed avere perdite di acqua in funzionamento;



3.3 COLLEGAMENTO VALVOLA A 2-3 VIE

I collegamenti delle valvole a 2 / 3 vie opzionali sono da effettuarsi come indicato; Attenzione a rispettare le indicazioni poste sulla valvola:



3.4 SCHEMI CONSIGLIATI PER IL COLLEGAMENTO

- COLLEGAMENTO AL COLLETTORE DELL' IMPIANTO RADIANTE:



L'unità viene alimentata da un circuito del collettore dell'impianto radiante. Assicurarsi che vi sia la portata necessaria sul circuito.

N.B: Con questa tipologia di installazione è necessario garantire alla macchina la portata nominale descritta nella scheda tecnica;

-COLLEGAMENTO PRIMA DEL COLLETTORE DELL'IMPIANTO RADIANTE:


L'unità viene alimentata in parallelo al collettore dell'impianto radiante, avendo così garantita la portata d'acqua necessaria per il corretto funzionamento.

N.B: In entrambi i casi, la mancata portata acqua nominale dell'unità comporta il blocco dell'unità.




3.5 SCHEMI FRIGORIFERI

VERSIONE D



VERSIONE DC



4 COLLEGAMENTI ELETTRICI

4.1 GENERALITÀ



- Prima di iniziare qualsiasi operazione per effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'unità non sia alimentata elettricamente
 - Eseguire i collegamenti elettrici necessari consultando esclusivamente lo schema elettrico allegato al presente manuale.
 - Installare un idoneo dispositivo di interruzione e protezione differenziale a servizio esclusivo dell'unità.
 - è indispensabile che l'unità sia collegata ad una presa di terra.
 - Controllare che i componenti elettrici scelti per l'installazione (interruttore principale, magnetotermici, sezione dei cavi e terminali) siano adatti alla potenza elettrica dell'unità installata e che tengano conto delle correnti di spunto del compressore oltre che del massimo carico raggiungibile. I dati relativi sono indicati sullo schema elettrico allegato e sulla targa identificativa dell'unità
 - È vietato entrare con i cavi elettrici nell'unità se non dove specificato in questo fascicolo.
 - Utilizzare cavi e conduttori elettrici di adeguate sezioni e conformi alle normative vigenti dei vari paesi.
 - Evitare assolutamente di far passare i cavi elettrici a contatto diretto con tubazioni o componenti all'interno dell'unità
 - Verificare dopo i primi momenti di funzionamento il serraggio delle viti dei morsetti di alimentazione
- Tabella per il dimensionamento della linea di alimentazione


Dati Elettrici

Grandezza		20	30	50
Tensione di alimentazione		230 / 1 / 50 Hz.		
Corrente assorbita max	A	1,76	3,35	4,51
Potenza assorbita	kW	0,36	0,57	0,85


4.2 POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI

L'ingresso dei cavi elettrici è posizionato sulla parte laterale dell'unità;

Dalla parte inferiore o posteriore è possibile raggiungere la morsettiera posta sulla parte sinistra dell'unità;



4.3 SCHEMI ELETTRICI UNITÀ



ALIMENTAZIONE

PE		
L		
N		

COMANDI

E/I									
E/I									
DEU									
DEU									
INT									
INT									
FAN -									
FAN +									
ALL									
ALL									
HUM									
HUM									

VALVOLA ON OFF

N3V L1		
N3V N		
N3V L2		



DISPLAY

12			
0			
A+			
B-			

COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE		
L - PE - N	Alimentazione unità	230 / 1 / 50
V3V (L1) - V3V (N) - V3V (L2)	Comando Valvola a 2 punti	L1-N Tensione fissa L2 - Comando
E/I - E/I	Comando estate / inverno	Contatto chiuso / estate
DEU - DEU	Comando deumidificazione	Contatto chiuso / funzione attiva
INT - INT	Comando integrazione	Contatto chiuso / funzione attiva
FAN- FAN+	Regolazione portate aria	Segnale 0-10vdc in ingresso
ALL - ALL	Segnale di allarme generico dell'unità	Contatto chiuso unità in allarme
HUM - HUM	Segnale di allarme per alta umidità	Contatto chiuso unità in allarme
12 - 0 - A+ B-	Collegamento display remoto (opzionale)	12-0 Alimentazione A+ B- Comunicazione

4.4 MODI E CONFIGURAZIONI DI FUNZIONAMENTO POSSIBILI PER L'UNITÀ


L'unità è stata concepita per essere gestita con tre modalità di funzionamento;

<p>1 FUNZIONAMENTO CON PANNELLO REMOTO STAND ALONE L'unità prevede il funzionamento attraverso il pannello comandi temperatura / umidità (OPZIONALE) dove è possibile selezionare set point, velocità dei ventilatori, attivazione, fasce orarie e tutti i parametri dell'unità</p> <p>2 FUNZIONAMENTO CON COMANDI L'unità prevede come un classico deumidificatore di essere gestita attraverso comandi digitali; Si possono attivare le funzioni di ON OFF, ESTATE INVERNO, DEUMIDIFICAZIONE, INTEGRAZIONE, ricevere un segnale di ALLARME, e regolare la velocità dei ventilatori attraverso il segnale 0-10vdc; Gli ingressi sono attivabili anche dai classici termostati/umidostati a parete;</p>	 
---	--

4.5 COLLEGAMENTI ELETTRICI VERSIONE



COLLEGAMENTO SCHEDA ELETTRONICA TERMINALE CNU


<p>L'elettronica installata a bordo unità prevede un terminale remoto di tipo semi grafico con tasti capacitivi e con all'interno un sensore di temperatura / umidità;</p> <p>Il terminale grafico prevede il montaggio a muro o esterno alla scatola 503;</p> <p>Il terminale viene fornito sempre, in configurazione per montaggio a parete o</p>	
---	--

su scatola 503, che sporge rispetto al filo parete;

Per il collegamento utilizzare cavo Schermato/intrecciato (da 0,75mm²) con una distanza max di 15mt tra terminale remoto e scheda a bordo unità.

- 12 - Alimentazione
- 0 - Alimentazione
- A+ - Comunicazione
- B- - Comunicazione

Verificare il tipo di collegamento in funzione della distanza di installazione negli schemi seguenti;



Dimensioni in mm


Collegamento display CNU

COLLEGAMENTO FINO A 15MT CON ALIMENTAZIONE DIRETTA DALL'UNITÀ

Il display può essere collegato direttamente all'unità fino a distanze di 15mt;

Questo collegamento prevede sia l'alimentazione che il segnale di comunicazione verso il display;


N.B Non invertire i collegamenti sul display; Si potrebbero provocare danni sia al display che all'unità;



Cavo consigliato = 4 x 0,75mm

Collegamento display (fino a 15mt)

COLLEGAMENTO OLTRE I 15MT FINO A 100MT CON ALIMENTAZIONE ESTERNA

<p>Se la distanza di collegamento, fosse superiore ai 15mt, diventa necessario alimentare il display da un'alimentazione esterna da fornire a cura dell'installatore;</p> <p>L'alimentazione deve essere: Tensione = 12vdc Potenza = 10VA</p> <p>Questo collegamento prevede solo il collegamento del segnale a due fili tra unità e display;</p> <p>N.B Non invertire i collegamenti sul display; Si potrebbero provocare danni sia al display che all'unità;</p>	 <p style="text-align: center;">Cavo consigliato 2 x 0,75mm</p> <p style="text-align: center;">Collegamento display con alimentazione esterna (sopra i 15mt)</p>
--	--

Collegamenti Ausiliari

Sono state implementate nella scheda alcune funzioni ausiliarie collegabili attraverso descrizioni seguenti:

COLLEGAMENTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO UNITA' DA REMOTO

<p>L'unità può essere collegata attraverso un contatto pulito ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto come un interruttore od un timer.</p> <p>Con contatto chiuso, l'unità sarà in ON, con contatto aperto l'unità sarà forzata in OFF da remoto.</p>	 <p style="text-align: center;">OFF OFF</p>	
<p style="text-align: center;">Morsetti a vite</p>	<p style="text-align: center;">Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm</p>	
<p style="text-align: center;">Comando on off remoto</p>		

COLLEGAMENTO ESTATE / INVERNO

<p>L'unità può essere collegata attraverso un contatto pulito ad un dispositivo per la selezione della stagione di funzionamento;</p> <p>Con contatto chiuso, l'unità sarà in estate, con contatto aperto l'unità sarà forzata in inverno;</p> <p>Attraverso il comando remoto sarà possibile abilitare o disabilitare questa funzione;</p>	 E/I E/I	
	Morsetti a vite	Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm
	Contatto estate inverno	

COLLEGAMENTO RICHIESTA DEUMIDIFICAZIONE

<p>È possibile collegare all'unità un umidostato o comando di deumidifica che prevede la forzatura dell'unità nella modalità di deumidificazione;</p> <p>È previsto un contatto attraverso un termostato standard con contatto pulito di uscita;</p> <p>Contatto Chiuso: unità in deumidificazione</p> <p>Attraverso il comando remoto, sarà possibile abilitare o disabilitare questa funzione;</p>	 DEU DEU	
	Morsetti a vite	Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm
	Contatto richiesta temperatura	

COLLEGAMENTO RICHIESTA TEMPERATURA

<p>È possibile collegare all'unità un termostato che prevede la forzatura dell'unità nella modalità di integrazione;</p> <p>È previsto un contatto attraverso un termostato standard con contatto pulito di uscita;</p> <p>Contatto Chiuso: unità in integrazione</p> <p>Attraverso il comando remoto, sarà possibile abilitare o disabilitare questa funzione;</p>	 INT INT	
	Morsetti a vite	Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm
	Contatto richiesta temperatura	

COLLEGAMENTO FAN+ / FAN -

<p>L'unità può essere gestita attraverso un segnale 0-10vdc per aumentare e diminuire la velocità dei ventilatori;</p> <p>Ogni fase dell'unità, deumidifica ed integrazione prevedono una minima ed una massima velocità;</p> <p>Il segnale in ingresso è lineare e va da: Min fan = 10% Max fan = 100%</p>	 <p>FAN- FAN+</p>	
	Morsetti a vite	Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm
	Contatto regolazione ventilatori	

COLLEGAMENTO SEGNALAZIONE ALLARME GENERICO

<p>L'unità può segnalare un allarme della macchina , attraverso il contatto di allarme generico; il contatto è un contatto pulito;</p> <p>Contatto Chiuso , segnalazione di allarme attiva;</p>	 <p>ALL ALL</p>	
	Morsetti a vite	Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm
	Contatto Allarme verso l'esterno	

COMANDO POMPA / GENERATORE

<p>L'unità prevede il comando di un generatore o di una batteria di post con un comando 230V in morsettiera;</p> <p>Contatto chiuso, presenza 230v, con richiesta attiva;</p>	 <p>PM PM</p>	
	Morsetti a vite	Cavo consigliato = 2 x 0,75mm
	Comando Pompa / generatore	

COMANDO VALVOLA 2/3 PUNTI

<p>L'unità prevede il comando di una valvola/batteria On-off 2/3 punti o modulante a 3 punti, attraverso i comandi predisposti sulla morsettiere;</p> <ul style="list-style-type: none"> • V3V (N) - Neutro • V3V (L1) - Alimentazione fissa • V3V (L2) - Comando apertura 	 <p>V3V V3V V3V</p>	
	Morsetti a vite	Cavo consigliato = 3x0,75mm / 3 x 1mm
	Collegamento Valvola Acqua	

COMANDO VMC

<p>L'unità prevede il per la gestione della Ventilazione meccanica controllata;</p> <p>Il comando per la VMC si può utilizzare in due modi:</p> <p>-Contatto di aumento velocità versioni a tutt'aria esterna</p> <p>In questo modo si potrà garantire la portata adeguata all'unità quando attivi i cicli di deumidifica ed integrazione;</p> <p>-Comando di diminuzione della velocità, unità a ricircolo</p> <p>In questo modo si potrà ridurre la ventilazione esterna, riducendo così anche il carico ambiente per il miglior raggiungimento dei set-point;</p> <p>Il comando è un contatto pulito che si abilita ad ogni richiesta di deumidifica o integrazione dell'unità; Verificare le caratteristiche della VMC se predisposta per un collegamento di cambio velocità tramite contatto pulito;</p>	 <p>VMC VMC</p>	
	Morsetti a vite	Cavo consigliato = 2 x 0,75mm
	Collegamento VMC	

5 MESSA IN SERVIZIO E MODALITÀ D'UTILIZZO

5.1 FUNZIONAMENTO SENZA PANNELLO CNU

Il funzionamento dell'unità senza pannello prevede come da esempi indicativi qui a fianco, il comando dell'unità:

1 Attraverso Comandi esterni: Una serie di comandi digitali, abiliteranno la macchina per le sue varie logiche di funzionamento; Nella fase di accensione eseguire tutti i test sui vari ingressi e verificare le fasi richieste sull'unità;


FUNZIONAMENTO CON COMANDI

L'unità prevede come un classico deumidificatore di essere gestita attraverso comandi digitali;

Si possono attivare le funzioni di ON OFF, ESTATE INVERNO, DEUMIDIFICAZIONE, INTEGRAZIONE,

ricevere un segnale di ALLARME, e regolare la velocità dei ventilatori attraverso il segnale 0-10Vdc;

Gli ingressi sono attivabili anche dai classici termostati/umidostati a parete;




5.2 FUNZIONAMENTO VERSIONE -K- PANNELLO REMOTO CNU

5.2.1 PANNELLO COMANDI - DESCRIZIONE E FUNZIONALITÀ TASTI

Il pannello comandi delle unità è una tastiera grafica con una risoluzione dello schermo di 82x156mm e protezione frontale IP65. L'interfaccia è strutturata attraverso maschere, nelle quali sono presenti scritte, simboli grafici e numeri. I tasti sono situati sulla barra nera nella parte inferiore del display. Dalla schermata principale si possono visualizzare il giorno della settimana nella parte superiore, la temperatura ambiente nella riga superiore e l'umidità ambiente nella riga inferiore. Sono presenti anche dei Led di stato, che indicano il funzionamento attuale dell'unità secondo la tabella descritta sotto.


La tastiera è dotata di 6 tasti di navigazione e tasti di editazione valori con le seguenti funzioni (sfondo nero per i comandi del display built-in mentre sfondo bianco per i comandi del display LCD):

Quando sono visualizzate pagine di allarme, se premuto, il tasto ENTER fa scorrere tutti gli allarmi attivi.



	consente di cambiare i parametri o altrimenti di muovere il cursore		visualizza in successione le pagine poste sullo stesso livello
	conferma il valore o altrimenti invio di comandi associati al testo sul quale è posizionato il cursore.		Se premuto e mantenuto per circa 2 secondi consente l'accesso al menù principale.
	Se mantenuto premuto mentre è visualizzata una pagina di allarme, questo tasto consente di riarmare l'allarme.		cancella il valore o altrimenti richiede la pagina di default che potrebbe essere associata alla pagina corrente
	Se premuto e mantenuto per circa 2 secondi, il tasto ESC consente di accendere o spegnere la macchina.		Se premuto quando ci si trova nella pagina principale, il tasto permette di accedere alla lista degli allarmi attivi
<i>Mainstage</i>			

5.2.2 VISUALIZZAZIONI ICONE GRAFICHE

<p>-L'unità può essere abilitata e disabilitata in due differenti modi.</p> <p>1) Attraverso un contatto pulito collegato ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto, come un interruttore od un timer. A contatto chiuso l'unità andrà a seguire le azioni indicate al punto 2, mentre a contatto aperto la macchina resterà spenta e visualizzerà lo stato "OFF Di".</p>			
<i>Visualizzazione icone grafiche</i>			
LED	Significato	LED	Significato
	- Se acceso, la macchina è in funzionamento estivo.		- Se spento, la valvola acqua è chiusa. - Se acceso, la valvola acqua è aperta.
	- - Se acceso, la macchina è in funzionamento invernale.		- Se spento, lo sbrinatorio non è attivo. - Se lampeggiante, è attiva la fase di gocciolamento. - Se acceso, lo sbrinatorio è attivo.
	- Se spento, non ci sono allarmi attivi. - Se lampeggiante, sono presenti nuovi allarmi non ancora visualizzati. - Se acceso, almeno un allarme è attivo.		- Se lampeggiante, indica di quale giorno si stanno modificando le fasce orarie. - Se acceso, indica il giorno della settimana.
	- Se spento, si è nella visualizzazione principale. - Se acceso, si è entrati nei menù di impostazione.		-Se acceso, la fascia comfort è attiva.
	- Se spento, le fasce orarie sono attive. - Se acceso, la macchina è in funzionamento manuale.		- Se lampeggiante, l'ingresso digitale di Economy è attivo. - Se acceso, la fascia economy è attiva.
	- Se spento, la macchina è in funzionamento manuale. - Se acceso, le fasce orarie sono attive.		Se acceso, la fascia night è attiva.
	- Se spento, non è presente una richiesta di deumidifica. - Se acceso, è presente una richiesta di deumidifica.		Se acceso, la vacanza è attiva.

	<ul style="list-style-type: none"> - Se spento, i ventilatori sono spenti. - Se lampeggiante, il ventilatore di mandata o di ripresa è in attesa di accensione o spegnimento secondo le tempistiche di sicurezza. - Se acceso, almeno un ventilatore è attivo. 		<ul style="list-style-type: none"> - Se spento, non vi è una richiesta effettiva di integrazione di calore. - Se acceso, è presente una richiesta effettiva di integrazione di calore.
	<ul style="list-style-type: none"> - Se spento, il compressore è spento. - Se lampeggiante lento, il compressore è in attesa di accensione o spegnimento secondo le tempistiche di sicurezza. - Se lampeggiante veloce, il compressore è in funzionamento manuale. - Se acceso, il compressore è attivo. 		<p>Velocità attuale del ventilatore di mandata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nessun step acceso, la velocità del ventilatore è minore del 33%. - Primo step acceso, la velocità del ventilatore è maggiore del 33% - Secondo step acceso, la velocità del ventilatore è maggiore del 67%. - Terzo step acceso, la velocità del ventilatore è uguale al 100%.
	<ul style="list-style-type: none"> - Se spento, il recuperatore è spento. - Se acceso, il recuperatore è attivo. 		<ul style="list-style-type: none"> - Se spento, le serrande sono chiuse. - Se acceso, almeno una serranda è aperta (aria esterna o ricircolo).

5.2.3 ACCENSIONE E SPEGIMENTO DELL'UNITÀ

<p>-L'unità può essere abilitata e disabilitata in due differenti modi.</p> <p>1) Attraverso un contatto pulito collegato ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto, come un interruttore od un timer. A contatto chiuso l'unità andrà a seguire le azioni indicate al punto 2, mentre a contatto aperto la macchina resterà spenta e visualizzerà lo stato "OFF Di".</p> <p>2) Attraverso il tasto  nella maschera principale del display. Se il contatto descritto al punto 1 risulta chiuso verrà visualizzata la scritta "OFF KEY". Premendo il tasto per circa 2 secondi la macchina si accenderà; premendo nuovamente il tasto si spegnerà</p>	 <p style="text-align: center;"><i>On off</i></p>
---	---

5.2.4 MENU GENERALE

<p>Il menù generale non ha livello ed è il punto di accesso per tutti gli altri menù del sistema. Per accedere tenere premuto il tasto  per 2 secondi da ogni punto dell'interfaccia. I Menù disponibili sono i seguenti:</p> <p>UTENTE (USEr) FASCE ORARIE (tb) MANUTENTORE (MAIn) INSTALLATORE (InSt) COSTRUTTORE (COOnS) RTC (rtc) ALLARMI (ALAr) STORICO (HISt) SALVA PARAMETRI (SAVE) RIPRISTINA PARAMETRI (rEST)</p>	 <p style="text-align: center;"><i>Menù generale</i></p>
--	--

INFO (InFO)

Da questo menù si può scegliere il menù che si desidera visualizzare premendo i tasti   , seguiti dal tasto  per confermare.

5.2.5 CAMBIO STAGIONALE

-L'unità con pannello remoto collegato prevede il cambio stagionale attraverso lo stesso pannello remoto; Se il pannello remoto non è presente, il cambio stagionale avviene tramite ingresso digitale (contatto chiuso unità in estate)

- Premere il tasto  per 2 secondi per accedere al menù USER;

- Premere il tasto  per entrare nel menù user;

-Sul display verrà visualizzato il parametro MODE e la stagione di funzionamento tra HEAT (inverno) e COOL (estate)

-Per cambiare stagione, premere il tasto  , premere poi i tasti   per selezionare la stagione e confermare con il tasto  ;

Per uscire dal menù premere il tasto 



Cambio stagionale

5.2.6 IMPOSTAZIONE SET – POINT

-Se è presente il pannello la temperatura e l'umidità verranno rilevate tramite i sensori interni del CNU; Resteranno comunque attive anche le funzioni di forzatura in deumidifica ed integrazione da ingressi digitali in morsetteria; Sono possibili quindi le impostazioni dei vari set point ;

- Premere il tasto  per 2 secondi per accedere al menù USER ;

- Premere il tasto  per entrare nel menù user;
-Sul display verrà visualizzato il parametro MODE ,premere poi i tasti   per selezionare i set point da modificare ;

In sequenza verranno visualizzati :
STC = Set point temperatura estivo
STH = Set point temperatura invernale
UO1 = Set point umidità



Impostazione Setpoint

Per modificare i set, premere il tasto **SET** sul parametro desiderato, premere poi i tasti   per selezionare il valore desiderato e confermare con il tasto **SET** ;
 Per uscire dal menù premere il tasto 


5.2.7 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VENTILATORI

-All'interno delle unità sono presenti (tranne nella versione senza ricircolo) ventilatori EC con motori brushless modulanti; Le velocità minime e massime sono già configurate in fabbrica ma attraverso l'ingresso 0-10vdc, o attraverso il comando CNU se presente, sarà possibile selezionare la velocità più adatta rispetto alle canalizzazioni del sistema per ottenere miglior rapporto prestazioni / rumorosità;

premere per 2 secondi il tasto  per decrementare la velocità mentre il tasto  per aumentare la velocità;

La barra con indicati 3 segmenti, , riporta le indicazioni come descritto sotto:

- Nessun step acceso, la velocità del ventilatore è minore del 33%.
- Primo step acceso, la velocità del ventilatore è maggiore del 33%
- Secondo step acceso, la velocità del ventilatore è maggiore del 67%.
- Terzo step acceso, la velocità del ventilatore è uguale al 100%.



Impostazione velocità ventilatori

5.2.8 IMPOSTAZIONE OROLOGIO (RTC)

Questo menù contiene le funzionalità del sistema RTC (Real Time Clock). Quando il controllore rimane senza tensione per alcuni giorni, l'orologio di sistema RTC perde l'orario attivo. Al riavvio è necessario reimpostare la data e l'ora corrente. In questo caso all'accensione della macchina vengono presentate le pagine per l'impostazione dell'orario visualizzate a lato.

Per configurare l'orologio:

Premere il tasto **SET** per 2 secondi per accedere al menù USER; premere poi i tasti   per selezionare il menu Rtc

- Premere il tasto **SET** per entrare nel menù Rtc

-Sul display verrà visualizzato Set RTC, premere poi i tasti   per selezionare giorno, mese, anno, ora e minuti da modificare;



Impostazione orologio (RTC)

Per modificare i valori, premere il tasto **SET** sul parametro desiderato, premere poi i tasti **∇** **∧** per selezionare il valore desiderato e confermare con il tasto **SET** ;

Una volta configurato l'orologio premere il tasto ENTER su "SAVE".

Nel caso l'allarme "AL26 - Allarme RTC" non dovesse sparire togliere e ridare tensione e ripetere la procedura.

Per uscire dal menù premere il tasto 

5.2.9 MENU' UTENTE

In questa sezione sono contenuti i seguenti parametri visibili e modificabili da parte dell'utente, elencati qui di fianco:

Premere il tasto **SET** per 2 secondi per accedere al menù USER;

- Premere il tasto **SET** per entrare nel menù user;

-Sul display verrà visualizzato il parametro MODE, premere poi i tasti **∇** **∧** per selezionare e visualizzare i parametri del menù user;

Per modificare i parametri, premere il tasto **SET** sul parametro desiderato, premere poi i tasti **∇** **∧** per selezionare il valore desiderato e confermare con il tasto **SET** ;

Per uscire dal menù premere il tasto 



(MODE)	funzionamento estivo/invernale	(STC)	setpoint per funzionamento estivo
(STH)	setpoint per funzionamento invernale	(UO1)	setpoint umidità ambiente
(SCC)	setpoint freddo fascia comfort	(SCH)	setpoint caldo fascia comfort
(OEC)	offset freddo fascia economy	(OEH)	offset caldo fascia economy
(ONC)	offset freddo fascia night	(ONH)	offset caldo fascia night
(SDC)	setpoint freddo forzatura da DI	(SDH)	setpoint caldo forzatura da DI
(FSC)	setpoint ventilatori fascia comfort	(FSE)	setpoint ventilatori fascia economy
(FSN)	setpoint ventilatori fascia night	(BYN)	modalità backlight display
(BYU)	percentuale backlight display	(BYT)	timeout backlight display

	(BYU)	setpoint freddo forzatura da DI	(BYT)	setpoint caldo forzatura da DI
	(PS1)	password utente		
<i>Parametri menù utente</i>				

5.2.10 VISUALIZZAZIONE PAGINE DI STATO

Con unità in ON, tramite la pressione dei tasti   è possibile visualizzare le pagine di stato di ogni famiglia. In ogni pagina / famiglia di stati, le informazioni potranno essere visualizzate premendo i tasti  . Le schermate disponibili sono:

SET visualizzazione fasce orarie e sblocco fascia attuale

In queste schermate è possibile :

- abilitare tramite "Etb" la regolazione a fasce orarie
- visualizzare tramite "tb" la fascia oraria attualmente in corso ("---" = nessuna fascia attiva, "OFF" = fascia OFF attiva, "COMF" = fascia comfort attiva, "ECO" = fascia economy attiva, "nIGH" = fascia night attiva, "H" = fascia vacanza attiva),
- visualizzare e modificare tramite "SEt" il set attualmente in uso. Con regolazione a fasce orarie, la modifica del set attuale sarà valida solo per la fascia attualmente in corso.

FAN visualizzazione stato ventilatori

In queste schermate è possibile visualizzare:

- lo stato ("---" = ventilatore disabilitato, "OFF" = ventilatore spento, "tOn" = ventilatore in attesa di accensione, "On" = ventilatore acceso, "tOFF" = ventilatore in attesa di spegnimento)
- lo stato e la velocità del ventilatore di immissione indicato con "SUP" e del ventilatore di espulsione indicato con la label "rEt".

CMP visualizzazione stato compressore

In queste schermate è possibile visualizzare se è presente o meno:

- la richiesta di deumidifica "dEH"
- il setpoint di umidità "SEt"
- lo stato del compressore "StS" ("---" = compressore disabilitato, "ALrM" = compressore in allarme, "MANU" = compressore in funzionamento manuale, "tOn" = compressore in attesa di accensione, "On" = compressore acceso, "tOFF" = compressore in attesa di spegnimento, "OFF" = compressore spento)
- lo stato dell'uscita digitale del compressore on/off, lo stato della valvola di condensazione in aria "Air" e lo stato della valvola di condensazione in acqua "H2O".


H2O visualizzazione stato valvola acqua




Schermata fasce orarie




Schermata ventilatori



Schermata compressore



Schermata valvola acqua



Schermata serrande

In queste schermate è possibile visualizzare:
 - lo stato della valvola ad acqua ("----" = valvola disabilitata, "OFF" = valvola chiusa, "On" = valvola aperta).

DAMP visualizzazione stato serrande


In queste schermate è possibile visualizzare :
 - lo stato della serranda di ricircolo "rEC"
 - lo stato della serranda aria esterna "StS" ("---" = serranda disabilitata, "OFF" = serranda chiusa, "tOFF" = serranda in chiusura, "On" = serranda aperta)
 - la percentuale di apertura della serranda aria esterna modulante "AO"

PROB visualizzazione stato sonde


In queste schermate è possibile visualizzare lo stato dei sensori indicati con la seguente dicitura:

"trE" = T.ambiente/ripresa, "tOd" = T.esterna, "tUA" = T.acqua, "tEH" = T.espulsione, "HUM" = Umidità ambiente,


"FAn" = Valore ingresso potenziometro remoto ventilatori.



Schermata recuperatore



Schermata stato dei sensori



5.2.11 MENU ALLARMI

La pressione del tasto  nella maschera principale del display consente di accedere al menù allarmi; sarà visualizzata la scritta ALM PAGE. Premendo il tasto SET è possibile visualizzare gli allarmi in corso. Verranno visualizzate due tipologie di scritte:

-No ALAr: Nessun allarme presente

-ALM Alxx: Indica la presenza di un allarme, dove xx indica il codice dell'errore. Per ulteriori indicazioni fare riferimento alla sezione Tabella Allarmi.

Esistono due tipologie di allarmi, quelli a riarmo manuale e quelli a riarmo automatico, ed entrambi saranno visualizzati nel menù allarmi. Una volta che le condizioni per cui l'allarme si è verificato si ripristinano, se l'allarme è a riarmo automatico l'allarme si resetterà senza che l'utente debba intervenire; nel caso di riarmo manuale per effettuare il reset si deve fare quanto segue:

-Posizionarsi con i tasti   sulla pagina dell'allarme da ripristinare

-tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi

A questo punto, se non vi sono altri allarmi, verrà visualizzata la scritta "No ALAr"; l'icona di allarme si spegnerà e la macchina tornerà al suo funzionamento regolare, oppure sarà visualizzata la pagina relativa al successivo allarme attivo.

Per uscire dal menù premere il tasto 



Visualizzazione menù display ed informazioni

5.2.12 MENU STORICO ALLARMI

In questa sezione sono contenuti lo storico degli allarmi memorizzati dal controllore :

Premere il tasto **SET** per 2 secondi per accedere al menù USER ;

- premere poi i tasti   per selezionare il menù HIST e premere **SET** per accedervi ;

Questo menù consente di visualizzare lo storico degli allarmi.

La pagina STORICO ALLARMI mostra l'ultimo allarme. Per poter visualizzare gli allarmi precedenti, premere il

tasto **SET**

Ripetendo questa procedura si scorrono tutti gli elementi dello storico fino a visualizzare il primo allarme. La visualizzazione dello storico è circolare.

Per uscire dal menù premere il tasto 



Visualizzazione menù storico allarmi

5.2.13 MENU' MANUTENTORE / INSTALLATORE / COSTRUTTORE

In questa sezione è possibile accedere ai menù riservati per le impostazioni livelli MANUTENTORE / INSTALLATORE / COSTRUTTORE:

Premere il tasto **SET** per 2 secondi per accedere al menù USER;

- premere poi i tasti   per selezionare il menù desiderato e premere **SET** per accedervi ;

Questo menù è protetto da password che viene richiesta prima di accedervi;

premere il tasto **SET**, premere poi i tasti   per selezionare la password e confermare con **SET**

Per uscire dal menù premere il tasto 

ATTENZIONE : Le modifiche di tali parametri comportano una modifica non approvata e pericolosa per il funzionamento dell'unità; Rivolgersi esclusivamente a personale autorizzato!



Menù manutentore / installatore / costruttore

6 MANUTENZIONE

Per garantire sempre il funzionamento corretto ed ottimale dell'unità, è necessario eseguire periodicamente tutti gli interventi di manutenzione.

6.1 PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI

Per sostituire i filtri, o effettuare la loro pulizia, procedere come segue:


aprire i coperchi dei filtri come indicato in figura;

estrarre i filtri sporchi;

inserire con delicatezza i filtri nuovi o puliti;

richiudere il coperchio;

Se le condizioni dei filtri lo consentono è possibile procedere alla loro pulizia utilizzando un'aspirapolvere o un compressore a bassa pressione.



Vista per estrazione filtri

6.2 PULIZIA GENERALE DELL'UNITÀ


Si consiglia di procedere saltuariamente alla verifica e all'eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti interne dell'unità. Queste operazioni devono essere svolte soltanto da personale qualificato (installatore).

Per effettuare le suddette operazioni procedere come segue:

- togliere alimentazione all'unità
- aprire il coperchio dell'unità;
- procedere alla verifica ed eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti;
- richiudere il coperchio

Per la pulizia è possibile utilizzare un'aspirapolvere, uno straccio inumidito leggermente con acqua, una spazzola a setole morbide oppure un compressore a bassa pressione.

Attenzione! Sulle pale sono presenti delle piccole clip in metallo per il bilanciamento delle pale stesse, NON rimuoverle.



Viste unità per pulizia generale

7 ALLARMI

7.1 GENERALITÀ

In caso di problemi o guasti, prendere nota del modello e del numero di serie dell'unità che si possiede (presenti sulla targhetta identificativa attaccata sul fianco dell'unità) e contattare l'installatore.

7.2 PROBLEMI SENZA INDICAZIONE DELL'ERRORE A DISPLAY

Problema	Cause	Rimedi
Display spento	Assenza di alimentazione (interruttore luminoso spento)	Verificare il collegamento alla rete elettrica.
Portata aria scarsa o assente	Filtri intasati	Sostituire i filtri
	Ventilatore sporco	Pulire il ventilatore
	Condotti del ventilatore intasati	Pulire i condotti di ventilazione
Rumorosità elevata	Rumore proveniente dall'unità	Verificare la presenza di fessure e/o di fuoriuscite d'aria dai pannelli dell'unità Verificare il collegamento del sifone Verificare se i motori girano correttamente (cuscinetti)
	Rumore proveniente dai condotti	Verificare la presenza di fessure sui condotti di aspirazione / immissione / espulsione
Vibrazioni Elevate	Pannelli che vibrano	Verificare l'integrità dei pannelli e dei profili dell'unità Verificare la corretta chiusura del coperchio dell'unità e del pannello che copre la scheda elettronica Verificare che non ci siano pareti che possano trasmettere vibrazioni al muro / pavimento / controsoffitti
	Pale dei ventilatori squilibrate	Verificare l'integrità delle pale Pulire i ventilatori Verificare che sui ventilatori siano ancora presenti le piccole clip in metallo per il bilanciamento delle pale stesse
Perdita di condensa	Scarico condensa intasato	Pulire lo scarico condensa
	La condensa non fluisce dal condotto di scarico nel vassoio di raccolta	Verificare che l'unità sia perfettamente piana Controllare che gli allacciamenti dello scarico condensa non siano intasati

7.3 TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY

Segue un elenco di tutti gli allarmi gestiti dall'applicazione.

L'ordine di presentazione è uguale all'ordine con cui gli allarmi si presentano quando attivi. Gli allarmi sono tutti visionabili anche a macchina spenta.

CODICE	DESCRIZIONE ALLARME	RIARMO	CONSEGUENZA
AL01	Warning alta umidità	Automatico Manuale dopo PA22 eventi/ora	Arresta il ventilatore di ripresa Chiusura serranda aria esterna se digitale Parzializzazione serranda aria esterna se analogica
AL02	Allarme alta umidità	Manuale	Spegne tutti i dispositivi
AL03	Alta temperatura acqua in estate	Automatico	Inibizione integrazione di calore Inibizione deumidifica se PU03=0
AL04	Bassa temperatura acqua in inverno	Automatico	Inibizione integrazione di calore
AL12	Pressostato alta pressione compressore.	Automatico Manuale dopo PA35 eventi/ora	Arresta il compressore
AL16	Antigelo	Automatico	Arresta i ventilatori
AL17	Flussostato acqua	Automatico Manuale dopo PA11 eventi/ora	Inibizione integrazione di calore Inibizione deumidifica se (PU04=0) Chiusura valvola acqua
AL18	Allarme generico	Auto/Manu	Spegne tutti i dispositivi
AL19	Warning generico	Auto/Manu	Sola segnalazione
AL22	Allarme filtri sporchi	Manuale	Solo segnalazione
AL25	Errore configurazione I/O	Automatico	Spegne tutti i dispositivi
AL26	Orologio RTC guasto o scollegato	Auto/Manu	Inibizione gestione a fasce orarie
AL28	Sonda temperatura ambiente/ripresa guasta o scollegata	Automatico	Inibizione regolazioni dipendenti da essa
AL29	Sonda temperatura esterna guasta o scollegata	Automatico	Inibizione regolazioni dipendenti da essa
AL30	Sonda temperatura acqua guasta o scollegata	Automatico	Inibizione regolazioni dipendenti da essa

AL31	Sonda temperatura espulsione guasta o scollegata	Automatico	Inibizione regolazioni dipendenti da essa
AL34	Sonda umidità ambiente/ripresa guasta o scollegata	Automatico	Inibizione regolazioni dipendenti da essa
AL35	Sonda qualità dell'aria guasta o scollegata	Automatico	Inibizione regolazioni dipendenti da essa
AL36	Potenziometro remoto ventilatori guasto o scollegato	Automatico	Inibizione regolazioni dipendenti da esso

04-2019 rev.1

Centro Assistenza Tecnica

I dati contenuti nel presente manuale possono essere variati dal costruttore senza obbligo di preavviso.



INNOVA S.r.l.
Via I Maggio 8 - 38089 Storo (TN) - ITALY
tel. +39.0465.670104 fax +39.0465.674965
info@innovaenergie.com