

# PERDITE CALDAIE

Modello Caldaia	Perdita al mantello con carico al 30%	Perdita al mantello con carico al 100%	Perdita al mantello con bruciatore fermo	Perdita al camino con bruciatore fermo	Perdita al camino con carico al 30%	Perdita al camino con carico al 100%
Varino	0,24%	0,30%	0,20%	0,20%	0,25%	0,30%
Varino Grande	0,24%	0,30%	0,20%	0,20%	0,25%	0,30%
Modulo Control	0,35%	0,48%	0,32%	0,33%	0,33%	0,48%
Modulo Control Twin	0,35%	0,48%	0,32%	0,33%	0,33%	0,48%
Varblok	0,35%	0,52%	0,30%	0,20%	0,95%	2,80%
Varjet	0,42%	0,73%	0,40%	0,38%	0,54%	0,85%
LRP Lrp-NT Plus	0,45%	0,78%	0,40%	0,40%	0,48%	0,78%
LR LR-NT	0,47%	0,81%	0,45%	0,45%	0,51%	0,81%
LRR	0,49%	0,84%	0,51%	0,47%	0,53%	0,86%
LRK LRK-NT	0,47%	0,81%	0,45%	0,45%	0,51%	0,81%
Varfree 40 60 80 100	0,42%	0,70%	0,39%	0,15%	0,88%	0,95%
Athena K	0,28%	0,33%	0,20%	0,24%	0,26%	0,30%
Perfinox Perfisol H.D.	0,50%	0,85%	0,30%	0,20%	0,94%	1,50%
Idra	0,50%	0,85%	0,30%	0,20%	0,94%	1,50%
Ambiance Condens Optima Condens	0,40%	0,70%	0,35%	0,45%	0,50%	0,73%